

**RAPPORT D'ESSAI**  
**LABORATOIRE BETON**

Feuille N° 5 / 12

**CLIENT** SOTUCAMA

Makthar Tunisie

**DOSSIER N°** LBL N°: 183 / 2007 BC N° Du 26/12/07

**ECHANTILLON** Echantillons de Pierres Marbrières

**N° Affaire:** 871 / 07

**DATE D'EMISSION**

10 JAN. 2008

**Nature des essais** Usure en mm

**Nature des échantillons** Echantillons de Pierres Marbrières

(Information client) Réf: Beige

**DATE DE RECEPTION** 26/12/07 Au CTMCCV

**Date d'essai** 02/01/08

**RESULTATS**

Essai	Usure
N° Eprouvette	Coefficient
1	36
2	38
3	36
Moyenne	37

**Remarque:** le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

**Le Chef de Département BETON**

**Brahim ENNAIFER**

